

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15679 от 3 ноября 2022 г.

Срок действия до 3 ноября 2027 г.

Наименование типа средств измерений:

Трансформаторы тока измерительные ТШП-0,66м30, ТШП-0,66м40 и ТШП-0,66м50

Производитель:

**ООО «Юджэн», г. Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
(с 03.11.2022 до 19.08.2025)**

**ООО «ЮКОН РУ», г. Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
(с 20.08.2025)**

Выдан:

ООО «ЮКОН РУ», г. Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь

Документ на поверку:

**ГОСТ 8.217-2024 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Трансформаторы тока. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **96 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 03.11.2022 № 109

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 28.01.2026 действует в редакции с изменением № 2, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28.01.2026 № 16).

Заместитель Председателя



И.А.Кисленко